

alçak gerilim (AG) ile yüksek gerilim (YG) elektrik tesislerinde kullanılan enerji kablolarının polietilen boru içerisinde muhafaza altına alınarak geçirildiği, bu amaçla Bakanlığımız İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabının*poz numaralı ve TS* standardına haiz borular kullanıldığı ve ödemelerin de buna göre yapılması hk

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

**SAYI
/1231**

:

B.09.0.YFK.0.00.00.00/

1

05

KASIM 2004

KONU : Görüş İstemi.

..GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 18.08.2004 tarih ve... sayılı yazınız.

İlgi yazınızla, alçak gerilim (AG) ile yüksek gerilim (YG) elektrik tesislerinde kullanılan enerji kablolarının polietilen boru içerisinden muhafaza altına alınarak geçirildiği, bu amaçla Bakanlığımız İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabının 204.800 poz numaralı ve TS 418/1 standardına haiz borular kullanıldığı ve ödemelerin de buna göre yapıldığı,

1999 yılı TS 418/1 standardına haiz polietilen malzemelerin, revize neticesinde TS 418/2 prEN 12201-2/Nisan 1999 standardında yer alması nedeniyle, revizeli standarda uygun malzemenin ödenmesi hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, konu hakkında görüşümüz istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Yapılan incelemede; ilgi (a) yazınızda belirtildiği gibi TS 418-2 standardı TS418-1 'in revizesi olmayıp içme ve kullanma suyu için polietilenden (PE) plastik boru sistemleri genel

bařlıđı altında 7 blmden oluřan TS 418 PrEN 12201 standardının TS 418-1; genel blmn ve TS 418-2 ise borular ile ilgili blmn kapsamaktadır.

Bakanlıđımızca yayımlanan İnaaat ve Tesisat Birim Fiyat Listelerinde yer alan 204-800 poz nolu "Sert Polietilen Basınçlı Borular (kuvvetli) 10 Atmosfer" boru birim fiyatı; TS 418-1 "Plastik Boru Sistemleri-İçme ve Kullanma Suyu için-Polietilenden (PE) Blm 1- Genel" standardı genel zelliklerine gre dzenlenmiř ve bu standardın "Blm 2-Borular" blmnde tanımlanan çeřitli aplarda ve et kalınlıđında SDR II serisi 10 Atmosfer basına dayalı borular iin belirlenmiř olup izelge 2' deki PE 63 Malzeme sınıfı esas alınarak hazırlanmıřtır.

Birim fiyatlarda yer almayan diđer polietilen boru tiplerinin (PE 80, PE 100 gibi) kullanılması durumunda; Bayındırlık İřleri Genel řartnamesi'nin 20.maddesi hkmlerine gre yeni fiyat tespitiinin yapılması gerektiđi grřne varılmıřtır.

Bilgilerinizi rica ederim.