

Anılan malzemenin birim fiyatının çok düşük olduđu dolayısıyla bu fiyatın sadece çıkarma karşılığı olduđu, malzeme bedelinin ise ayrıca ödenmesi gerektiğinin dile getirildiđi, bu durumda ayrı olarak malzeme bedelinin verilip verilmeyeceđi

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĐI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

**SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 1-1623
03 EYLÜL**

2001

KONU : Birim Fiyatlar

... BAŞKANLIĐINA

... /...İLİ

İLGİ: 21.06.2001 tarih ve 4361 sayılı yazınız.

İlgi yazıda;

a)Bordür, tretuvar ve atıksu, yağmur suyu kanalı işlerinde kullanılan dolgu malzemesi için... Yapı Yol ve Kanalizasyon İşleri Birim Fiyat Analizlerinde mevcut 008.0021... poz nolu "Makine ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme temini" birim fiyatının uygulandığı,

Anılan malzemenin birim fiyatının çok düşük olduğu dolayısıyla bu fiyatın sadece çıkarma karşılığı olduğu, malzeme bedelinin ise ayrıca ödenmesi gerektiğinin dile getirildiği, bu durumda ayrı olarak malzeme bedelinin verilip verilmeyeceği,

1. b) Söz konusu malzemenin nakline esas yoğunluğunun;
Genel Teknik Şartnamede "tuvenan

stabilize" cinsindeki malzeme için 1.8 ton/m³, ...Birim Fiyat Tarifleri Listesinde "tuvenan stabilize" cinsindeki malzeme için 1.8 ton/m³ olarak verildiği,

Ancak, ...Genel Müdürlüğünce yayımlanan "...inşaatı fiyat analizleri taşımalar" kısmında; kum, çakıl, kum-çakıl elenmemiş (tuvenan) stabilize veya alt temel ve temel malzemeleri kırılarak elde edilmiş mıcır, agrega veya alt temel ve temel malzemeleri, kil ve benzeri malzemenin

yoğunluğunun 1,6 ton/m³ olarak verilmekte olduğu,

Tereddüt hasıl olması üzerine adı geçen malzemenin temin edildiği yerden alınan iki adet numune malzemenin... Bölge... Müdürlüğü laboratuvarında yaptırılan deneylerde yoğunlukların 2.125 ton/m³ ve 1.982 ton/m³ olarak tespit edildiği,

Bu durum karşısında söz konusu nakliye ye esas olarak hangi yoğunluğun alınacağı,

18. c) Asfalt kaplanmış kesimlerde büz döşenmesi için öncelikle asfalt kesme makinesi ile asfaltın kesildiği, daha sonra kompresör veya JCB türü iş makinesi ile söküldüğü, bu işlere ait hak edişlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 018.190 poz nolu "kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi" birim fiyatın uygulandığı, ancak müteahhitlerin, bu pozun kapsamında asfalt kesme makinesi ile kesme işleminin bulunmadığını ileri sürerek bedelinin ayrıca verilmesini istedikleri, bunun için 018.190 nolu poza ilave olarak ...Genel Müdürlüğünün ...poz nolu asfalt kesilmesi pozunun ayrıca uygulanmasının istendiği, ancak ...Başkanlığı'nca bu pozun uygulanamayacağını ifade edildiği,

Bu nedenlerle 018.190 poz nolu birim fiyat tarifinde asfalt kesimi işi için ek olarak... nolu birim fiyatın uygulanması veya ayrı bir analiz yapmaya gerek olup olmadığı sorulmaktadır.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Soruluş sırasına göre incelenen konuların cevapları aşağıda sıralanmıştır

.

8. İlgili yazının bu bölümünde sözü edilen 08.0021... poz nolu "Makine ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme hazırlanması" analizine göre bulunan birim fiyata, ayrıca malzeme bedeli eklenemeyeceği, zira belirlenen birim fiyatın, analizdeki ölçülere göre bulunan fiyata % 25 müteahhit karı ve genel masraflar eklenmek suretiyle bulunan, bu malzemeye ait birim fiyat olduğu,

Ancak, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6.maddesinde, "sözleşme veya eklerinde başka hükümler bulunmadığı takdirde, izin belgesine (ruhsata) bağlı sahipli ocaklardan idarenin zorunlu gördüğü ve uygun bulunduğu hallerde malzeme alınması gerektiğinde, ocak sahiplerine malzemenin birim miktarı için ödenecek bedel ile aynı şartlar çerçevesinde hesaplanmış malzeme birim fiyatı arasındaki fark idareye aittir denildiği, bu husustaki uygulama esaslarının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 30 Aralık 1985 tarih ve 11816-B sayılı genelgesinde belirtildiği,

1. b) Söz konusu malzemenin nakline esas taşıma formüllerinde kullanılması gereken malzeme yoğunluğunun, işin sözleşme eki teknik şartnamesinde ve keşif özetinde belirtilen yoğunluk olduğu,

18. c) Büz döşenmesi için asfalt satırların sökülmesi işi,

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi esas alınarak ve Bakanlığımızca hazırlanan "İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları" listesinde yer alan birim fiyatlara göre yapılacağı sözleşmesinde belirtildiğine göre bu iş için 18.190 poz nolu "Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi" birim fiyatının uygulanması, başka poz nolu birim fiyattan ayrıca ödeme yapılmaması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.