

**Bakanlığımızca yayımlanan Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri Kitabının \* poz no'sunda gösterilen peşel bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatlarının en az 2.5 mm<sup>2</sup> kesitte olmasının gerektiği belirtilerek. Linye hattının 4 mm<sup>2</sup> kesitte yapılması halinde uygulamanın ne şekilde olacağı ve sorti hatlarının ödeme şeklinin nasıl olacağı**

**T.C.**

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

**SAYI**

**:** **B.09.0.YFK.0.00.00.00/**

**1-1656**

2001

KONU : Birim Fiyatlar

...

İLGI: 02 08 2001 tarih ve 1701 sayılı faks yazınız.

İlgi yazıda, Bakanlığımızca yayımlanan Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri Kitabınının 735-100 poz no'sunda gösterilen peşel bergman veya PVC boru içerisinde linje ve sorti hatlarının en az 2.5 mm<sup>2</sup> kesitte olmasının gerektiği belirtilerek. linje hattının 4 mm<sup>2</sup> kesitte yapılması halinde uygulamanın ne şekilde olacağı ve sorti hatlarının ödeme şeklinin nasıl olacağı sorulmaktadır

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir

Linje hatlarındaki kablo kesitleri 4mm<sup>2</sup> ve daha üzerindeki kesitlerde yapılacak tesisatlarda ödemeler ilgili pozlardan besleme hattı olarak. peşel. bergman veya PVC boru temini ve döşemesi 739.000 boş boru döşemesine ait pozdan priz sortileri de ayrı yapılan tesisat kısmından ödenecektir.

Elektrik İ Tesisleri Yönetmeliğindeki esaslara göre tesis edilen linye hatlarına bağlanan. priz sortilerindeki her priz bir adet sorti kabul edilerek ödeme yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim