

**Binanın Depreme Karşı
Güçlendirilmesi İkmal İnşaatı
ve Büyük Onarım İnşaatı
işinde “çelik imalatlara
tamir harcı ile 4cm kılıf
yapılması” imalatında...
malzemesi kullanıldığı ve
fiyat tespitinde yüklenici
firma ile idareniz arasında
Bayındırlık Bakanlığı birim
fiyat rayiçlerinde gösterilen
poz no'lu rayiçlerden
hangisinin kullanılacağı
konusu**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI
1/1602

:B.09.0.YFK.0.00.00.00/
13

ARALIK 2002

KONU : Görüş İstemi.

..REKTÖRLÜĞÜNE

(...Başkanlığı)

İLGİ: a) 25 Eylül 2002 tarih ve... 10053 sayılı,

1. b) 25 Kasım 2002 tarih ve... 13306 sayılı yazılarınız.

İlgi yazılarda... Binanın Depreme Karşı Güçlendirilmesi İkmal İnşaatı ve Büyük Onarım İnşaatı işinde "çelik imalatlara tamir harcı ile 4cm kılıf yapılması" imalatında... malzemesi kullanıldığı ve fiyat tespitinde yüklenici firma ile idareniz arasında Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat rayiçlerinde gösterilen 04.613/8b ile 04.613/3c poz no'lu rayiçlerden hangisinin kullanılacağı konusunda ihtilafa düşüldüğü belirtilmektedir .

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda ilgi yazı ve ekleri ışığında incelenmiştir.

Yapılan incelemede imalatta kullanıldığı belirtilen çimento esaslı bir malzeme olduğu ve yapılacak birim fiyatta da bu malzemeye uygun 04.613/3c poz no'lu rayicin kullanılmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.