

birim fiyat tarifinde *'e göre boru et kalınlığının 7,7 mm olmasına mukabil standardındaki deęişiklik sonucu bu ölçünün 6,2 mm. düştüğünün tekliflerin açıldığı sırada anlaşıldığı ve ihalenin yapılmadığından bahisle,*nolu birim fiyatın nasıl uygulanacağını açıklaması

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA.

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00./

1-1044

15

MAYIS 2001

KONU: Plastik Borular

DAĞITIMLI YERLERE YAZILMIŞTIR

İLGİ: a) 29.03.2001 tarih ve 139 sayılı yazısı.

13. b) 04.2001 tarih ve 416/1753 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıyla, ..yaptıracağı... için gerekli olan 160 mm 10 atü PVC boruyu 204.222 nolu birim fiyatımızla keşfederek satın alma ihalesi açtığı, ancak birim fiyat tarifinde TS 274'e göre boru et kalınlığının 7,7 mm olmasına mukabil standardındaki deęişiklik sonucu bu ölçünün 6,2 mm. düştüğünün tekliflerin açıldığı sırada anlaşıldığı ve ihalenin yapılmadığından bahisle, 204.222 nolu birim fiyatın nasıl uygulanacağını açıklanması istenilmiştir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Bakanlığımız "Yapı İşleri Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri"nde mevcut olan 204.222 nolu fiyat ve tarifi ile TS 274 standardına göre Sert PVC plastik içme suyu borusu satın alınamaz. Çünkü bu birim fiyata, her türlü malzeme, hazırlık deneyleri, işçilik ve son deneyler, zayiat, genel gider ve müteahhit karı dahildir.

Ayrıca, zikredilen birim fiyat ve tarifinin ana başlığı "204.000 PLASTİK BORULAR" olup "ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlerde kullanılmak üzere" kaydı bulunmaktadır. Yani, bu birim fiyat... ve... kullanılamaz. ...projelerinin yaptırılması, malzemesinin satın alınması, ... -... -...-... inşaa ettirilmesi işleri ...'NIN ilgili yönetmeliği, teknik şartnameleri, birim fiyat rayiç ve analiz ve tarifleriyle yaptırılabilir. Bu bakımdan... işbirliği yapılmalıdır.

Diğer taraftan; gerekli plastik borunun TS 274'e uygun olarak sağlanması asıl olup, değişiklik sonucu birim fiyat tarifimizdeki boru et kalınlığının geçerliliğinin kalmadığı, satın alma teknik şartlarının TS 274'e dayandırılmasının gerekli olduğu, görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.