

birim fiyat tarifindeki havalandırma ısıtma klima santral hücresinin tanımlanmasında tereddüde düşüldüğü, vantilatör, filtre, ısıtıcı ve susturucunun birleşmesiyle meydana gelen dört fonksiyonlu bir örnek santralin; dört ayrı hücre olarak mı, yoksa fonksiyonları bir arada toplanmış tek bir hücre olarak' mı değerlendirilmesi gerektiği hususundaki görüş

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 1-
/1645 25
ARALIK 2002

KONU : Görüş İstemi

... REKTÖRLÜĞÜNE

İLGİ: 18.11.2002 tarih ve 5826 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile 260.000 no.lu birim fiyat tarifindeki havalandırma ısıtma klima santral hücresinin tanımlanmasında tereddüde düşüldüğü, vantilatör, filtre, ısıtıcı ve susturucunun birleşmesiyle meydana gelen dört fonksiyonlu bir örnek santralin; dört ayrı hücre olarak mı, yoksa fonksiyonları bir arada toplanmış tek bir hücre olarak' mı değerlendirilmesi gerektiği hususundaki görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

260.000 poz no.lu havalandırma ısıtma klima santralı hücresi

tarifinde “Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlarından gerekenleri, fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onaylı projesindeki sıra ile sökülmeleri, çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücrelerinin temini, yerine montajı,.....ödemede hücrenin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyecektir...” denilmektedir.

Havalandırma ısıtma klima santralı hücrelerinin, tarifinde belirtildiği gibi fonksiyonları bakımından bir arada çalışması gereken hücrelerin birleştirilmesinden oluştuğu, dolayısıyla tek santral hücresi olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.