

**Çevre Düzenleme Yapım
İşİ”nde; kablo hattı,
kanalizasyon ve yağmursuyu
hattının kazısı yapıp
borular döşendikten sonra
kalan boşlukların
doldurulması bedelini
yüklenici ayrıca talep ettiğı
belirtilerek, yükleniciye
dolgu bedelinin ödenip
ödenmeyeceğı konusu**

Karar Konusu : Görüş İstemi

Karar No : 2014/30

Karar Tarihi : 15/05/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

... Başkanlığınca yaptırılmakta olan “... Gölet Alanı Çevre Düzenleme Yapım” işi ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin ... sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek

16.05.2013 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “... Gölet Alanı Çevre Düzenleme Yapım

İşİ”nde; kablo hattı, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının kazısı yapıp borular döşendikten sonra

kalan boşlukların doldurulması bedelini yüklenici ayrıca talep ettiği belirtilerek, yükleniciye dolgu bedelinin ödenip ödenmeyeceği konusunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda bildirildiği şekildedir.

Yüklenici görüş ve talebi; Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kazıldığı, boruların döşendiği ve yine aynı malzeme ile doldurulduğu, bu dolguların İller Bankası, İzsu, DSİ tarafından ödendiğine dair çeşitli belgeler sunulmasına rağmen 1 ve 2 no'lu hakedişlerde ödenmediğine,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Sözleşmesi gereği yapılması gereken elektrik

kablolama işlerinde, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşenmesi işi için, yaklaşık maliyeti oluşturulurken 15.001/2B poz no'lu Makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak toprak kazının

yapılmasının uygun görüldüğü, bu pozun tanımında "Yumuşak ve sert toprak zeminde makine

ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 mt.ye kadar taşınması depo imla ve sedde yerine

boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kalan boşlukların doldurulması kazılan yerin

taban ve yan cidarlarının depo ve dolgu tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme,

zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ve kârı dahil" denildiği, bu tanıma göre boru döşeme ve

kablolama işlemleri gerçekleştikten sonra, kazı alanının yanına istif edilmiş olan malzeme ile

kalan boşlukların doldurulduğu, boşlukların doldurulması için farklı bir yerden gelen farklı bir

malzemenin kullanılmadığı, kazıdan çıkan malzemenin dolgu

olarak kullanıldığı bu nedenle
yükleniciye ayrıca dolgu parası ödenmesinin uygun
görülmediğine,
İlişkin bulunmaktadır.
Talebe ilişkin tarafların belirtilen bu görüşlerinden sonra
konunun incelenmesi ve
değerlendirilmesine geçilmiştir.

İnşaat Teknik Şartnamesinde; "Makine ile her derinlik ve her
genişlikte yumuşak ve
sert toprak kazılması (Derin kazı)
Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması,
taşıtlara yüklenmesi, 25
metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde
boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan
sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan
yerin taban ve yan cidarlarının, depo
ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü
malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3
kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi
kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT: 1) Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki
taşıma, dolgunun sulama ve
sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı
ödenmez." tarifi bulunmaktadır.

Bu birim fiyat tarifine göre, su zammı, iksa, 25 metre
dışındaki taşıma, dolgunun
sulama ve sıkıştırma bedellerinin birim fiyata dâhil olmadığı
ancak, kablo hattı, kanalizasyon
ve yağmursuyu hattının kazısı yapıp borular döşendikten
sonra kalan boşlukların doldurulması
imalatında makine ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi,
25 metreye kadar taşınması, depo,
imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat
yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan
boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan

cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi işlerinin bu iş kalemi kapsamına dahil olduğu değerlendirilmektedir.

IV- KARAR

... Başkanlığınca yaptırılmakta olan "... Gölet Alanı Çevre Düzenleme Yapım" işi ile ilgili görüş talebe ilişkin konular, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Kablo hattı, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının kazısı yapıp borular döşendikten

sonra kalan boşlukların doldurulması imalatının "Makine ile her derinlik ve her genişlikte

yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)" iş kalemi kapsamında olduğuna, dolgunun

yapılması sırasında bilfiil ve tekniğine uygun olarak sulama ve sıkıştırma yapılmış ise bunun

kazı bedeline dahil olmadığına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 15/05/2014

tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.