

**denetiminde yapımlı  
sürdürülen... inşaatının döşeme  
kaplamalarının mermer  
levhalarla yapıldığı ilgi  
yazınızla belirtilmekte ve  
mermer levhalarla döşeme  
kaplaması imalatının tarifini  
içerisinde cila işinin olup  
olmadığı konusunda  
Bakanlığımız görüşü**

T.C.

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

**SAYI  
/1995  
2001**

**:B.09.0.YFK.0.00.00.00/**

**1-  
12 KASIM**

**KONU : Görüş istemi**

...

(...Başkanlığı)

İLGİ: 22 Ekim 2001 gün ve 1094 sayılı yazınız.

...denetiminde yapımı sürdürülen... inşaatının döşeme kaplamalarının mermer levhalarla yapıldığı ilgi yazınızla belirtilmekte ve mermer levhalarla döşeme kaplaması imalatının tarifi içerisinde cila işinin olup olmadığı konusunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Bakanlığımızın Birim Fiyat tariflerinde 26.202, 26.203, 26.206, 26.207, 26.251, 26.252 poz no'larında yer alan mermer kaplanması tariflerinde cila yapılması işlemine yer verilmemiş buna karşılık doğal ve yapay taşların cilalanması işi, 25.070 poz no.lu birim fiyat tarifinde. ayrı bir imalat olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

Bu nedenle İdareniz'ce uygulanmış olması durumunda cila yapılması işinin bedelinin ayrıca ödenebileceği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.