

hazır BS 30 betonu bünyesine giren (04.008/1) rayiç poz nolu portland çimentosu (dökme) TS.19 (PÇ. 32,5)'un bölgelerindeki çimento fabrikalarında üretimi yapılmadığından dolayı bunun yerine (04.008/3) rayiç poz nolu (dökme), TS.19 (PÇ. 42,5) un kullanılması ile ilgili rayiç poz no tespitinde ve fiyat farkı hesabında tereddüde düşüldüğü belirtilerek, bu konuda uygulamaya esas görüş

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/
1-1558 13
AĞUSTOS 2001

KONU : Görüş İstemi

...MÜDÜRLÜĞÜNE

...İLİ

İLGİ: 11.07.2001 tarih ve 2382 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, ...İşinin kesin hesabında 16.059/1 poz nolu hazır BS 30 betonu bünyesine giren (04.008/1) rayiç poz nolu portland çimentosu (dökme) TS.19 (PÇ. 32,5)'un bölgelerindeki çimento fabrikalarında üretimi yapılmadığından dolayı bunun yerine (04.008/3) rayiç poz nolu (dökme), TS.19 (PÇ. 42,5) un kullanılması ile ilgili rayiç poz no tespitinde ve fiyat farkı hesabında tereddüde düşüldüğü belirtilerek, bu konuda uygulamaya esas görüş talep edilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Bakanlığımızca hazırlanarak her yıl yayımlanmakta olan Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesinde yer alan çimento girdi birim fiyatlarının oluşumunda 04.008/1 poz nolu Portland Çimentosu (dökme) TS 19 PÇ 32,5 kullanılmıştır.

Çimento girdili imalat aşamasında idarelerin bilgisi dahilinde, gerekli önlemler alınmak şartıyla 04.008/1 poz nolu portland çimentosu dışında değişik türde bir çimento kullanılması halinde yapılacak hesaplarda söz konusu çimento fiyatının dikkate alınmasının uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.