

**hizmet binası inşaatınızın
ilk ihale döneminde kat
yüksekliklerinin projesinden
farklı olarak dört katta
toplam 40 cm fazla
yaptırılmış olduğundan
bahisle, Emanet Komisyonunca
yürütülen ikmal inşaatındaki
iş iskelesi, sıvalar, fayans
kaplama, saten alçı, badana
ve plastik badana
imalatlarının hesabında, bu
fazla yüksekliklerin dikkate
alınıp alınmayacağı**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

2-1151
2001

12 HAZİRAN

KONU : Bina Yüksekliğine

Bağlı Ödemeler

...

...

İLGİ: 16.05.2001 gün ve 252 (1808) sayılı yazınız.

İlgi yazınızla, hizmet binası inşaatınızın ilk ihale döneminde kat yüksekliklerinin projesinden farklı olarak dört katta toplam 40 cm fazla yaptırılmış olduğundan bahisle, Emanet Komisyonunca yürütülen ikmal inşaatındaki iş iskelesi, sıvalar, fayans kaplama, saten alçı, badana ve plastik badana imalatlarının hesabında, bu fazla yüksekliklerin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nca incelenmiştir.

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 10.maddesine göre uygulanacak projenin idarece onaylanmış olması, 11.maddesine

göre de bütün imalatların onaylanmış projelere ve detaylara uygun olarak yapılması şarttır.

Bu nedenle; ilk inşaat döneminde kat yüksekliklerinin artırılmasına bağlı olarak ve deprem kuvvetlerindeki büyüme de dikkate alınarak, proje değişikliği yapılmış ve ilgili makamın onayı sağlanmış ise fazlalıkların hesaba dahil edilebileceği; proje değişikliği yoksa, öncelikle bu işlem yapıp onay alındıktan sonra fazlalıkların hesaba dahil edilebileceği, görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.