

**İhale Şartname gereği olarak TSE belgesi sunulduğu sunulan belgede\* ilişkin marka bilgisine yer verilmemiş olması sunulan bu belgenin TSE internet sitesinde yapılan sorgulamasında \*bilgisinin yer almadığı bu itibarla söz konusu istekli tarafından sunulan belgenin Teknik Şartname'de yer verilen kriteri karşılamadığı hk**

İhaleye ilişkin İdari Şartname'nin "İhale konusu alıma ilişkin bilgiler" başlıklı 2'nci maddesinde "1. İhale konusu malın;

1. **Adı: 600 KVA' lık Elektrojen Grubu (Jeneratör) Alımı**
2. **Varsa kodu:**
3. **Miktarı ve türü:**

*1 Adet 600 KVA'lık Elektrojen Grubu, (Jeneratör)*

*Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.*

**ç) Teslim edileceği yer: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet**

*Binası” düzenlemesi,*

Anılan Şartname'nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler” başlıklı 7.5'inci maddesinde “7.5.4.İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesinin,

Aynı Şartname'nin “Diğer Hususlar” başlıklı 48'inci maddesinde “1. İsteklilerden ihale aşamasında teklif zarfında sunması gereken bilgi ve belgeler Teknik Şartname' nin 7.1 maddesinde belirtilmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

İhaleye ilişkin Teknik Şartname'nin “İsteklilerden İhale Aşamasında İstenilen Bilgi ve Belgeler” başlıklı 7.1'inci maddesinde “7.1.1.İstekliler elektrojen guruplarında kullanacakları ürünlerle ilgili Ek-2 deki bilgilendirme formunu eksiksiz olarak dolduracaklar ve her güç grubu için yazılı vereceklerdir. Formlarda İsteklinin imza ve kaşesi olacaktır.

...

7.1.7.Teklif edilen elektrojen guruplarınının, TS ISO 8528-5 (Sekizbinbeşyüzyirmisekiztirebeş) standardına uygunluğunu gösteren belge verilecektir. (TS ISO 8528-5 (Sekizbinbeşyüzyirmisekiztirebeş) belgesinde teklif edilen motor markaları yer alacaktır.)” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Jen Tek Jeneratör Teknik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Teknik Şartname'nin 7.1.1'inci maddesi

gereğince sunulan bilgilendirme formunda (EK-2) teklif edilen motorun markasının, DOOSAN, modelinin ise DP180LB olarak ifade edildiği,

Anılan Şartname'nin 7.1.7'nci maddesinde, TS ISO 8528-5 standardına uygunluğunu gösteren belgenin sunulması ve sunulan TS ISO 8528-5 belgesinde teklif edilen motor markalarının yer alması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı ve dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan Şartname'nin 7.1.7'nci maddesi gereği olarak TSE tarafından kendi adına düzenlenmiş, 006222-TSE-01/02 numaralı, veriliş tarihi 02.09.2015, son geçerlilik tarihi 01.12.2020 olan TS ISO 8528-5 standardına uygunluk belgesi sunulduğu, sunulan TS ISO 8528-5 standardına ilişkin belgede, teklif edilen DOOSAN marka ve DP180LB model motora ilişkin marka bilgisine yer verilmediği, sunulan bu belgenin TSE internet sitesinde yapılan sorgulamasında da anılan tespite uygun olarak DOOSAN marka ve DP180LB model motora ilişkin marka bilgisinin yer almadığı bu itibarla söz konusu istekli tarafından sunulan belgenin Teknik Şartname'de yer verilen kriteri karşılamadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

<b>Toplantı No</b>	: 2020/013
<b>Gündem No</b>	: 39
<b>Karar Tarihi</b>	: 18.03.2020
<b>Karar No</b>	: 2020/UM.II-576