

**iki adet teras kat üzerine  
uzay çelik çatı yapıldığı,  
ödemenin poz no'dan yapılacak  
olan imalatın analizinde,  
eğim yada çatı örtüsü için  
kullanılan kutu profil  
imalatı ile bu imalatta  
elektrostatik toz boya  
bulunmadığı belirtilerek kutu  
profillerin bu pozdan ödenip  
ödenemeyeceği, bu mümkün  
değilse hangi pozdan ödeme  
yapılacağı, boya için nasıl  
bir işlem yapılacağı  
hususlarında görüş**

**T.C.**

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 1-  
/1663 30  
ARALIK 2002

KONU : Görüş İstemi

**... REKTÖRLÜĞÜNE**

**(... Başkanlığı)**

İLGİ : 27.11.2002 tarih ve 1430 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, ...bünyesinde yapılmakta olan ...- TL keşif bedelli... inşaatında, iki adet teras kat üzerine uzay çelik çatı yapıldığı, ödemenin 23.086/1 poz no'dan yapılacak olan imalatın analizinde, eğim yada çatı örtüsü için kullanılan 40x60x2mm kutu profil imalatı ile bu imalatta elektrostatik toz boya bulunmadığı belirtilerek kutu profillerin bu pozdan ödenip ödenemeyeceği, bu mümkün değilse hangi pozdan ödeme yapılacağı, boya için nasıl bir işlem yapılacağı hususlarında görüş sorulmaktadır.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nca incelenmiştir.

Yapılan incelemede, uzay sistem çatı imalatının, 1 kg imalatta 0,150 kg'dan fazla küresel çelik düğüm elemanı ve ekte verilen analizdeki malzemelerin kullanılması halinde 23.086/1 poz no'dan ödenebileceği, uzay sistem çelik çatı birim fiyatı analizinde boya, kaynak ve atölye giderleri vs. karşılığı olarak küresel çelik düğüm elemanı miktarının %10'u olarak konduğu, boya işinin yapılmaması halinde mevcut analizden müteahhidi ile anlaşılarak tespit edilecek boya bedelini düşerek bulunacak yeni birim fiyata göre ödemenin yapılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 40x60x2 mm kutu profilden yapılan imalatların, 23.086/1 poz no'dan ödemesi yapılamayacağı gibi, dikdörtgen profiller ile eğim ya da çatı örtüsü yapılması imalatı da birim fiyat tarifleri ve analizlerinde yer almamaktadır. Bu imalatlar için, 23.051 ve 23.152 poz no'lu analizlerden de yararlanılarak, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 20.maddesine göre özel birim fiyat yapılması gerekecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

EK: 1 Adet Analiz ve tarifi (2 sayfa)