

Kontrollüğü... tarafından yürütülmekte olan, ...hizmet binası inşaatında, taşeron firma ile bazı imalatların ödenmesi konusunda ihtilafa düşüldüğü, ilgi yazıda belirtilen imalatların ne şekilde ödeneceği hususu

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

1-1359

06

TEMMUZ 2001

KONU : Birim fiyatlar hk.

...MERKEZİNE

...İLİ

İLGİ: 7.6.2001 tarih ve 0316 İNŞ 632 (2001) 184 sayılı yazınız

Kontrollüğü... tarafından yürütölmekte olan, ...hizmet binası inşaatında, taşeron firma ile bazı imalatların ödenmesi konusunda ihtilafa düşöldüğü, ilgi yazıda belirtilen imalatların ne şekilde ödeneceğı hususunda Bakanlığıımızdan görüş istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulunda İncelenmiştir.

702.000 poz no.lu özel saç pano, 704 ve 705 poz no.lu tali tabloların içindeki sigortalar, şalterler ve topraklama tesisatı ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

Armatür montajı için yapılan işçilikler ilgili birim fiyatın içindedir.

Birim Fiyat Listelerimizde yer alan, 742-255, 742-532 poz no.lu 4 x 18 w flüoresan armatürlerde, arıza durumunda balastların değışimi de düşünölerek her armatüre bir balast konulması gerekmektedir

Bilgilerinizi rica ederim.

