

poz no ile yer alan "Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi"nin TS numarası belirlenmediğinden piyasadan temin edilen TS belgesi olmayan malzemelerle laboratuvar deney sonuçlarına ulaşamadığı, TS belgeli olarak temin edilen ve laboratuvar değerini sağlayan malzemelerin ise, rayiç fiyatından farklı olduğu belirtilerek bu husustaki görüş

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/

1/1375

EKİM 2002

KONU : Görüş İstemi.

... BAKANLIĞINA

...GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 22.10.2002 tarih ve... 6709 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, ...inşaatlarında, kanal kaplama betonu dış tesirlerden korunması için taze beton koruyucu kür maddesi (sıvı) ...belirlediği miktarda ve özellikle olmak üzere kullanılmasına izin verildiği, ancak İnşaat Birim Fiyatlarına Esas Araç ve Gereç Rayiç Listesi'nde 04.613/l-F poz no ile yer alan "Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi"nin TS numarası belirlenmediğinden piyasadan temin edilen TS belgesi olmayan malzemelerle laboratuvar deney sonuçlarına ulaşılamadığı, TS belgeli olarak temin edilen ve laboratuvar değerini sağlayan malzemelerin ise, rayiç fiyatından farklı olduğu belirtilerek bu husustaki görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Bakanlığımız İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik – Araç ve Gereç Rayiç Listesi'nde 04.613/l-F poz numaralı "Taze Betonda Yüzey Koruyucu Kür Maddesi" inşaatlarda hızlı su kaybını önlemek ve yüzey çatlamaalarının azaltılması için yer verilmiştir.

Genelde rayiç listesinde yer alan malzemelerin nicelik ve niteliğinin tespitinde yararlanmak üzere özelliklerini belirtir (TS) numaralarına yer verilmekle beraber söz konusu malzemenin (TS)'si belirlenemediğinden TS numarası yazılmamıştır.

Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesinin TSE'si olsa dahi evsafının ve kullanılacak miktarının Araştırma Laboratuvarlarında yapılacak deneyler sonucu belirlenmesi ayrıca, rayiç listesinde belirtilen malzeme ile inşaatta bil fiil olarak kullanılan malzemenin aynı özellikte olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

Yazınız ekinde gönderilen raporda kullanılan malzemenin ASTM C-309 (TS 10969) uygun malzeme olduğu ve rayiç listesinde belirtilen malzemedен farklı olduğu anlaşıldığından, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 20.maddesine göre özel birim fiyat yapılarak kullandırılabilceği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.