

poz numaralı birim fiyatı şartlarına uygun yapılması istendiğinden bahisle, anılan poz'daki kenet demirinin ne şekilde uygulanacağı, aynı poz'a göre kaplanacak traverten plakların cilalı olup olmadığı, ayrıca * poz nolu cilanın ödenip ödenmeyeceği hususları

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/

1-1402

18

TEMMUZ 2001

KONU : Dış Cephede

Traverten Kaplama

...BAŐKANLIĐI

(...Müdürlüğü)

...İLİ

İLGİ: 06.06.2001 tarih ve 1459 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla, ... inŐaatında dıŐ cephe kaplamasının 2cm kalınlıkta, 40x90-40x 100 cm ebadında traverten levhalarla 26.351 poz numaralı birim fiyatı Őartlarına uygun yapılması istendiđinden bahisle, anılan poz'daki kenet demirinin ne Őekilde uygulanacađı, aynı poz'a göre kaplanacak traverten plakların cilalı olup olmadığı, ayrıca 25.070 poz nolu cilanın ödenip ödenmeyeceđi hususları sorulmaktadır.

Konu Yüksek Fen Kurulunda incelenmiŐtir.

Plak halinde mermer, traverten ve dođal taŐlarla duvar kaplaması yapılması kuralları Genel Teknik Őartname'mizin 19.21'inci maddesinde mevcuttur. Bu kaplamalara özel olarak ve detayına göre imal ettirilen demir kenetler, yatay derzlere ve plaka kenarlarına açılacak yiv ve diŐlere denk gelecek Őekilde, duvara monte edilerek bu kaplamanın tatbikine geçilebilir.

26.351 poz numaralı birim fiyat analiz ve tarifine esas olan 04.427 poz numaralı traverten rayicine cila dahil edilmemiŐtir. Belediyenizce istenerek cila yaptırılması

halinde bunun bedelinin de ilgili poz'dan ödenmesi gerekir.

Bilgilerinizi rica ederim.

EK: 1 Nüsha Genel Teknik Şartname Madde 19.21 fotokopisi