

**pozu ile buldozerle her türlü kazılması, yüklenmesi, boşaltılması, serilmesi ve düzeltilmesi ile \* makine ile yükleme, boşaltma ve figüre pozlarının birlikte kullanılıp, kullanılmayacağı hakkında görüş**

T.C.

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/  
2/1370  
EKİM 2002

23

KONU : Görüş İstemi.

**...GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE**

**(...Başkanlığı)**

İLGİ: a) 17.09.2002 tarih ve 157/7656 sayılı yazınız.

30. b) 30.09.2002 tarih ve 1/1248 sayılı yazımız.

31. c) 08.10.2002 tarih ve 151/8313 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, ...stabilize kaplanması işinde, 15.100 pozu yerine stabilize malzemenin hazırlanması işi için 15.009 pozundan, malzemenin yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi karşılığı olarak da 15. 146/K pozundan ödeme yapıldığı,

... Yükleme ve boşaltmanın 15.009 pozu içinde, hem de 15.146/K pozu içinde mükerrer olarak verilemeyeceği ifade edildiğinden bahisle,

15.009 pozu buldozerle her türlü küskülüğün kazılıp kullanılması (kazılması, yüklenmesi, boşaltılması, serilmesi ve düzeltilmesi) ile 15.146/K makine ile yükleme, boşaltma ve figüre pozlarının birlikte kullanılıp, kullanılmayacağı hakkında Bakanlığımız görüşü istenilmiştir.

İlgi (b) yazımızla konunun incelenebilmesi için, adı geçen işe ait sözleşme tasarısı, keşif özeti ve

...Başkanlığının konuya ilişkin yazıları istenilmiş olup, alınan cevabi ilgi (c) yazınız ekinde bir kısım belgeler gönderilmek suretiyle görüşümüzün bildirilmesi tekrar istenilmiştir.

Konu, ilgi yazılarınız ve ekleri çerçevesinde Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Anılan işin l.keşfine esas 15.100 pozunu malzemenin ocaklardan veya dereden çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, işyerinde boşaltılması ve figüre edilmesi suretiyle malzemenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, 07.006 pozunu ile de malzemenin nakliye bedeli ödenmektedir.

Sözleşme eki olan stabilize nakli ve figüresi özel şartnamesinin 5.maddesinde "Ocaktan çıkan stabilize malzemelerin karakteristiği (klas) ne olursa olsun bu konuda ödeme yapılırken uygulanacak poz no 15.100 dür. Başka poz uygulanmayacaktır" hükmü gereğince ödemenin 15.100 pozuna göre yapılması ve ayrıca, yükleme ve boşaltmanın mükerrer olacağı anlaşıldığından 15.009 ve 15.146/K pozlarının birlikte kullanılmaması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.