

projeye göre 3,2 mm et kalınlığında olması gereken çatı aşıđı profilden, canavar testere ile kesildiđi, parapet ve baca eteđi, projeye nazaran, ok iřaretli bölümlerde saç ile kaplanmadıđı, projeye göre 3,20 mm et kalınlığında olması gereken aşık profili laboratuvar ölçümü sonucunda 2,70 mm olarak tespit edildiđi, bu et kalınlığının projeye göre yetersiz olup fiilen kullanılan malzeme uygun olmadığı, projeye göre 3,00 mm et kalınlığında olması gereken galvanizli

oluk saçtan mamul çatı deresi levhası laboratuvar ölçümü sonucunda 2,50 mm olarak tespit edildiği, bu et kalınlığı projeye göre yetersiz olduğu, fiilen kullanılan malzeme uygun olmadığı, güvercinlik etekleri ile B2 ve B3 Blokları asansör kulelerinin üst kapamalarındaki yaklaşık toplam 250 m² lik alanda projeye göre 0,70 mm et. kalınlığında olması gereken fırın boyalı trapez saç levha, laboratuvar ölçümü sonucunda 0,20 mm, 0,30 mm ve 0,50 mm olarak tespit

olunduđu, bu et kalınlıđı projeye gre yetersiz olup, fiilen kullanılan malzeme uygun olmadıđı Őeklinde deđerlendirmelere yer verilmesi zerine davacı Őirketin ihale szleŐmesi ve Őartname ile projede belirtilen dzenlemelere aykırı bir Őekilde imalatlarda bulunduđu ve szleŐmede ngrlen srede iŐi tamamlamadıđı, Adli Yargı yerince yaptırılan bilirkiŐi incelemesi sonucunda dzenlenen ve uyuŐmazlıđın esasını zmleyecek nitelikte olan bahse konu

raporda; davacı yüklenici firmanın basiretli bir tacir gibi hareket etmek suretiyle şartname ve projelerde yer verilen tadilatları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmediği ve bu duruma ilişkin yer verilen tespitler dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanununun 25/- (c) ve (f) maddelerinde yer verilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan davacıların bir (1) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin dava konusu işlemlerde

hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Mahkeme kararı

Ankara BİM, 8. İDD, E. 2017/282 K. 2017/370 T. 31.5.2017

İSTEMİN ÖZETİ: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım” inşaatı ihalesi üzerinde kalan davacı şirket ve şirket ortağı davacı tarafından, 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinin (c) ve (f) bendinde yer alan fiil ve davranışlarda bulunduğundan bahisle 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle 25.07.2014 tarihinde gerçekleştirilen “Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım” inşaatı ihalesi üzerinde kalan ve 19.09.2014 tarihinde sözleşme imzalayan davacı şirketin ihale konusu yerin teslimi yapıldıktan sonra 10.03.2015 tarihinde yapılan kontrollerde; ihale konusu işte çatı örtüsü imalatı mahal listesinde 0.7 mm kalınlıkta saç örtü olmasına rağmen 0.5 mm olarak imalat yapıldığı, çatı dereleri imalatı mahal listesine 3 mm kalınlıkta galvanizli saç olmasına rağmen 2 mm olarak yapıldığı, çatı konstrüksiyonunda kullanılan çelik profillerin kalınlıklarının projeye uygun olarak yapılmadığı şeklinde tutulan tutanak sonrasında, davalı idare tarafından, davacı yüklenici firmanın sözleşme konusu tadilatları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmediği, bu durumun tespiti istemiyle Adli Yargı yerinde açılan Delil Tespiti İstemli açılan davada gerçekleştirilen yerinde yapılan keşif incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda özetle ” tespiti konu çatı kaplama işi büyük oranda bitirilmesine

karşılık halen sözleşme gereği teslim alınacak seviyede bitirilmediği, projeye göre 0,7 mm et kalınlığında olması gereken fırın boyalı trapez saç örtünün genel görünüşü ile kullanılan saç malzemedan teneke makası ile kesilerek alman iki adet numune görüldüğü, bu numunelerin, güvercinlik etekleri ile B2 ve B3 Blokları asansör kulelerinin üst kaplamalarındaki yaklaşık toplam 250 m² lik alandaki trapez saç levhayı karakterize ettiği, projeye göre 3 mm et kalınlığında olması gereken galvanizli oluk saçtan mamul çatı derelerinin genel görünüşü çatı dedelerinin derinliği projede 20 cm ise de mahallinde 7 cm gibi sığ bir derinlikte yapıldığı, fırın boyalı trapez saç örtüyü çatı aşığına mesnetleyen blon, somun ve rondelanın, ok imlecinden sonra o hizada kullanılmadığı ve mesnetlenmemiş olduğu, projeye göre 3,2 mm et kalınlığında olması gereken çatı aşığı profilden, canavar testere ile kesildiği, parapet ve baca eteği, projeye nazaran, ok işaretli bölümlerde saç ile kaplanmadığı, projeye göre 3,20 mm et kalınlığında olması gereken aşık profili laboratuvar ölçümü sonucunda 2,70 mm olarak tespit edildiği, bu et kalınlığının projeye göre yetersiz olup fiilen kullanılan malzeme uygun olmadığı, projeye göre 3,00 mm et kalınlığında olması gereken galvanizli oluk saçtan mamul çatı deresi levhası laboratuvar ölçümü sonucunda 2,50 mm olarak tespit edildiği, bu et kalınlığı projeye göre yetersiz olduğu, fiilen kullanılan malzeme uygun olmadığı, güvercinlik etekleri ile B2 ve B3 Blokları asansör kulelerinin üst kapamalarındaki yaklaşık toplam 250 m² lik alanda projeye göre 0,70 mm et. kalınlığında olması gereken fırın boyalı trapez saç levha, laboratuvar ölçümü sonucunda 0,20 mm, 0,30 mm ve 0,50 mm olarak tespit olunduğu, bu et kalınlığı projeye göre yetersiz olup, fiilen kullanılan malzeme uygun olmadığı şeklinde değerlendirmelere yer verilmesi üzerine davacı şirketin ihale sözleşmesi ve şartname ile projede belirtilen düzenlemelere aykırı bir şekilde imalatlarda bulunduğu ve sözleşmede öngörülen sürede işi tamamlamadığı, Adli Yargı yerince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen ve uyuşmazlığın esasını çözümlenecek nitelikte olan bahse konu raporda; davacı

yüklenici firmanın basiretli bir tacir gibi hareket etmek suretiyle şartname ve projelerde yer verilen tadilatları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmediği ve bu duruma ilişkin yer verilen tespitler dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25/-(c) ve (f) maddelerinde yer verilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan davacıların bir (1) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce verilen 30/11/2016 tarih ve E:2016/1586, K:2016/5282 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun kabulü ile anılan kararın kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüldü:

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce verilen 30/11/2016 tarih ve E:2016/1586, K:2016/5282 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren bir neden bulunmadığından, davacı tarafın istinaf başvurusunun REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, 31/05/2017 tarihinde oybirliğiyle 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca KESİN olarak karar verildi.

