

**Dıř Saha Betonu pozuna iliřkin olarak ise fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapıldığı, fiyat teklifinde ve söz konusu fiyat teklifinin ekinde yer alan ve meslek mensubunca kaşelenerek imza altına alınan EK-0.6 Satıř Tutarı Tespit Tutanağında fiyat teklifi alınan firmanın adresinin Őehir dıřı olması**

**Dıř Saha Betonu pozuna iliřkin olarak ise fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapıldığı, fiyat teklifinde ve söz konusu**

# **fiyat teklifinin ekinde yer alan ve meslek mensubunca kaşelenerek imza altına alınan EK-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında fiyat teklifi alınan firmanın adresinin şehir dışı olması**

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ve ekleri incelendiğinde Y.16.050/13 pozunun açıklama istenilecek iş kalemleri listesinde yer almadığı, dolayısıyla söz konusu iş kalemine yönelik istekli tarafından açıklama sunma zorunluluğu bulunmadığı, B-17.D/5 pozuna ilişkin olarak istekli tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatın kullanıldığı, ilgili poza ilişkin olarak istekli tarafından analiz sunulma zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan "Özel\_P-137 Dış Saha Betonu Yapılması (C30/37)" pozuna ilişkin olarak ise fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapıldığı, fiyat teklifinde ve söz konusu fiyat teklifinin ekinde yer alan ve meslek mensubunca kaşelenerek imza altına alınan EK-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında fiyat teklifi alınan firmanın adresinin Selçuklu/Konya olduğu, ihale konusu işin yapılacağı yerin ise Kaynaşlı /Düzce olduğu görülmüştür.

"Özel\_P-137 Dış Saha Betonu Yapılması Pozu (C30/37)" iş kalemi için fiyat teklifi alınan ve hazır betonun temin edileceği

firmanın adresinin Selçuklu/Konya'da, işin yapılacağı yerin ise Kaynaşlı /Düzce'de olduğu, beton harcı taşıyan araçların hız limitleri dikkate alındığında söz konusu iş kaleminde yer alan beton harcının taşınmasının, Karayolları Teknik Şartnamesi'nin "308.07.04.01 Yaş Karışım Hazır Betonunun Taşınması" başlıklı maddesinde beton mukavemeti için öngörülen taşıma süreleri açısından teknik olarak makul düzeyde olmadığı değerlendirilmiştir.

<b>Toplantı No</b>	: 2021/004
<b>Gündem No</b>	: 91
<b>Karar Tarihi</b>	: 27.01.2021
<b>Karar No</b>	: 2021/UY.II-268