

taşıma bedelinin hesaplamasında 100 m.lik kısmının taşıma yapılan... m.lik kısımdan düşölüp düşölmeyeceđi. ...maddede makine ile tuvenan kum-çakıl serilmesi işinde kullanılan kum ve çakıla yükleme ve boşaltma bedelinin ödenip ödenmeyeceđi,

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIđI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

**SAYI
/1980
2001**

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

1-

08 KASIM

KONU : Görüş istemi

...MAKAMINA

İLGİ: 03.10.2001 gün ve 7926 sayılı Makam Olur'u.

..Genel Müdürlüğünün... havaleli, ilgi Oluru'nda, ..karma bütçeli idareler... Müdürlüğünün. ..Bakanlığı... Genel müdürlüğü... tarafından... sonucunda düzenlenen... raporunda:

..madde de taşıma bedelinin hesaplamasında 100 m.lik kısmının taşıma yapılan... m lik kısımdan düşülüp düşülmeyeceği.

..maddede makine ile tuvenan kum-çakıl serilmesi işinde kullanılan kum ve çakıla yükleme ve boşaltma bedelinin ödenip ödenmeyeceği, hususlarında tereddüde düşülmüş olması sebebiyle Başkanlığımız görüşü istenmektedir

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda ilgi yazı ve ekleri doğrultusunda incelenmiştir.

Kazıdan çıkartılan malzemelerin nakliye bedelinin ödenmesinde. 100 metre mesafeye kadar taşınması... 15.030 pozunun tarifinin içinde mevcut olduğundan dolayı taşıma yapılan... metre mesafeden 100 metrelik kısmın düşülmesi.

Makine ile tuvenan kum-çakıl (stabilize) temin edilip makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması işinde malzeme bedelini temininin rayiç listelerindeki direkt olarak

karşılıđı elle temin bedeli olduđundan dolayı'ı rayiç listelerinden direkt olarak almayarak makine ile 15.100 pozundan temin edilmesi gerekmekte olup örnek analiz yazımız ekinde gönderilmektedir. Ancak nakliye bedeli ödenirken 07.005 pozunun analizine... 09.003/2 yükleme. boşaltma ve istif bedelinin (karsız) olarak ilave edilmesi suretiyle ödenmesi, gerektiđi görüşüne varılmıştır.

Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde yazımızın... Genel Müdürlüğüne havalesine tensiplerinize arz ederim.

EKLERİ :

- 1-Örnek analiz,
- 2-07.005 pozunun analizi,
- 3-...birim fiyat tarifi