

temel içi ve altı dolgularda kum-çakıl, stabilize gibi malzemelerin kullanıldığı, fiyat analizlerinde malzeme bedeli ödenmeyip sadece işçiliklerin ödendiği, bunun ise itirazlara, neden olduğu belirtilmekte, piyasadan bedeli mukabili temin edilecek dolgularda kullanılan stabilize malzeme için teminine ait bir bedelin ödenip ödenmeyeceği konusunda

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/
/1337

EKİM 2002

1 -
17

KONU : Görüş İstemi.

...GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 24.09.2002 tarih ve... 7066 sayılı yazınız.

26. b) ... 26.08.2002 tarih ve 6650 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınızda, ... ilgi (b)de kayıtlı yazısında temel içi ve altı dolgularda kum-çakıl, stabilize gibi malzemelerin kullanıldığı, fiyat analizlerinde malzeme bedeli ödenmeyip sadece işçiliklerin ödendiği, bunun ise itirazlara, neden olduğu belirtilmekte, piyasadan bedeli mukabili temin edilecek dolgularda kullanılan stabilize malzeme için teminine ait bir bedelin ödenip ödenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Kazıdın çıkan malzemenin Genel Teknik Şartnamenin 3.madde ve 3.2.3-3.2.4 bentlerine göre dolguda kullandırılmaması durumunda, ucuz çözüm olması şartıyla dışarıdan getirilen ve dolguda kullanılacak tuvenan kum-çakıl malzemenin fiyatının tespitinde, 08.008 poz nolu makine ile kum çakıl hazırlanması (iş yerinde) pozundan yararlanabileceği,

Buna göre, tuvenan kum-çakıl malzeme bedeli, aynı zamanda çıkarma ve yükleme işlerine karşı gelen düz işçi ve ekskavatörün 1 m3 malzeme temin etme karşılığıdır. Ayrıca,

inşaata getirilen tuvenan kum-çakılın serilmesi ve sıkıştırılması karşılığı olarak da 15.140/2 poz nolu analizde 04.006/a nolu rayiç yerine 08.008 nolu rayiç konularak düzenlenecek yeni birim fiyat tutanağına göre “el ile serme ve sıkıştırma” ödenmesi gerekmektedir.

Malzeme makine ile temin edilip yüklendiğinden ayrıca yükleme boşaltma bedeli ödenmemesi yalnızca nakliye bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

Diğer; taraftan bu malzemenin sahipli ocaklardan temin edilmesi durumunda Genel Müdürlüğünüzün... sayılı genelgeleri gereğince tuvenan malzemenin temini fiyatı İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce her yıl başında tespit edilen bu bedelden, rayiç bedel olan 08.008 poz nolu malzemenin temini bedelinden farklı olması durumunda, ayrıca malzeme ocak farkı adı altında bir bedel kesilmesi veya ilave edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.