

**Yađlı boya imalatına ait  
birim fiyat analizi  
içerisinde boya macunu yer  
aldığından, saten alçı  
kaplama üzerine yağlı boya  
imalat bedeli ödenmesi  
halinde boya macunu  
ödemesinin mükerrerlik yapıp  
yapmayacağı, mükerrerlik  
yapması durumunda yağlı boya  
imalatının nasıl ödeneceđi  
hususu**

**T.C.**

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIđI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

**SAYI**

**1/1509**

**KASIM 2002**

**:B.09.0.YFK.0.00.00.00/**

**26**

KONU :Yađlı Boya Fiyatı.

... BAKANLIđI

...Bařkanlıđı

İLGİ: 24.10.2002 tarih ve 130759 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile,....ihale edilerek yaptırılmakta olan .... inřaatlarının l. keřif özetlerinde yer verilerek yaptırılan sıva üzerine 27.528/1, 27.528/2 poz nolu saten alçı kaplama imalatından sonra üzerine plastik veya yađlı boya imalatının yaptırılmakta olduđu, "

Yađlı boya imalatına ait birim fiyat analizi ięerisinde boya macunu yer aldıđından, saten alçı kaplama üzerine yađlı boya imalat bedeli ödenmesi halinde boya macunu ödemesinin mükerrerlik yapıp yapmayacađı, mükerrerlik yapması durumunda yađlı boya imalatının nasıl ödeneceđi hususunda Kurumunuzca tereddüte düřüldüđu belirtilerek,

Saten alçı kaplama üzerine yapılacak yađlı boya ödemesinin nasıl yapılacađı hususuna açıklık getirilmesi istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiřtir.

27.528/1 poz nolu alçı astar yapılması ve 27.528/2 poz nolu sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması birim fiyat tarifleri göz önünde bulundurularak, örnek olarak verebileceğimiz 25.021 poz nolu badanasız sıva üzerine 3 kat yağlı boya sürülmesi halinde, mükerrer ödemeye sebep olunmaması için bu pozun ilk iki kalemi olan boya macunu ve zımpara kağıdının çıkartılması, çıkartılan iki kalem işleme tekabül ettiği kabul edilen  $1.40 \times 2/7 = 0.40$  saat işçiliğinde yine analizin son kalemi olan 1.40 saatten çıkartılması ile bulunan işçilik miktarı ve kalan diğer kalemler dikkate alınarak elde edilecek 25.021/ A poz nolu özel analizin,

Saten alçı kaplama üzerine plastik duvar boyası ile badana yapılması işleminde de verilen örneğe benzer şekilde 25.048/1 poz nolu fiyat analizinin ilk iki kalemi çıkarılmak, badanacı ustası işçiliği poz 25.045'den yararlanılarak bir kat kireç badana için  $0.12/3 = 0.04$  saat azaltılmak, sıva yüzündeki pürüzlerin ve tozların temizlenmesi işçiliği karşılığı olmak üzere yine aynı poz'dan yararlanılarak çırak işçiliği 0.12 saat azaltılmak suretiyle kalan kalem sayı ve miktarlarına göre elde edilecek 25.048/1A poz nolu özel analizin kullanılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.